

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění**  
**a NV č. 22/2003 Sb. (odpovídá směrnici 2009/142/ES)**  
**a podle NV č. 17/2003 Sb. (odpovídá směrnici 2006/95/ES)**

**Výrobce: JINOVA s.r.o.**  
**Do Žlábků 733**  
**514 01 Jilemnice**

**IČO: 47453711**

### **Identifikační údaje o spotřebiči:**

Horkovzdušné ohřívací komory ( viz. tabulka ) s nucenou konvekcí (provedení B<sub>23</sub>), osazeny monoblokovým hořákem s automatickým řízením na plynná paliva (zemní plyn, propan butan, kategorie II<sub>2H3B/P</sub>) nebo kapalná paliva (nafta, topný olej extra lehký)

### **Přehled výkonových variant:**

<b>Typ</b>	<b>Tepelný výkon (kW)</b>
<b>BK 25/37</b>	45
<b>BK 50/65</b>	75
<b>BK 80/100</b>	120
<b>BK 125/150</b>	175
<b>BK 175/225</b>	260
<b>BK 300/400</b>	465
<b>BK 525</b>	600
<b>BK 650</b>	750
<b>BK 850/1000</b>	1160

### **Popis a určení výrobku:**

Horkovzdušné ohřívací komory BK jsou pevné (nepřenosné), určené k montáži do výměňkových dílů klimatizačních jednotek na vytápění prostorů nebytových objektů.

Sestávají se z následujících hlavních částí:

- spalovací komora s hořákovou přírubou
- výměník tepla (trubkovnice) s kouřovým vývodem

**Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**

Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle nařízení vlády č. 22/2003 Sb.

**Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody.**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| - ČSN EN 1020:2010               | - Ohřivače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvencí a ventilátorem  |
| - ČSN 06 1008:97                 | - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla   |
| - Zákon č. 86/2002 Sb.           | - Zákon o ochraně ovzduší  |
| - Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. | - kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší |
| - Nařízení vlády č. 22/2003 Sb.  |  |

**Potvrzení výrobce:**

Výrobce Jinova, s.r.o., Do Žlábků 733, Jilemnice potvrzuje, že vlastnosti horkovzdušných ohřivacích komor splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 22/2003 Sb. a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistí všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu ohřivacích komor s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Jilemnici dne: 2.1.2011

Ing. Václav Šubrta  
ředitel JINOVA s.r.o.  
Jilemnice

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Šubrta', written over a horizontal line.