

Приложение № 2  
к разрешению №06-452-2009  
от 04.09.2009

Особые условия.

1. Оборудование, работающее на газообразном топливе, должно поставляться в комплекте с паспортами, установленного в Республике Беларусь образца, инструкциями по монтажу и эксплуатации на белорусском (русском) языке.
2. Оборудование, работающее на газообразном топливе, должно комплектоваться техническими устройствами, имеющими разрешение Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь на их применение.
3. Горелочные устройства, работающие на газообразном топливе, должны оснащаться устройством контроля герметичности запорной арматуры.
4. Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь оставляет за собой право один раз в три года проводить проверку соблюдения условий разрешения, выданного фирме «JINOVA s.r.o.».
5. По вопросу продления разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Начальник Госпромнадзора



В.В. Боровский